

BR BMA - Meldereinlauf am 17.03.2014 um 11:44 Uhr

Einsatz-Nr.: 10

Ort

Schneeberg, Goethestraße, Fachschule für angewandte Kunst

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME (EK Wehr), Nachalarmierung über Sirene 11:50

Fahrzeuge



Bericht

Auslösung eines optischen Melders ohne ersichtlichen Grund >> technischer Defekt.

Nach nochmaligem Auslösen desselben Melders wurde dieser durch den Haustechniker abgeschaltet.

Brandmeldeanlage zurückgestellt und Objekt an Betreiber übergeben

Bilder

