



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

Gas strömt aus PKW-Tank aus am 05.09.2014 um 18:52 Uhr

Einsatz-Nr.: 71

Ort

Schneeberg, Auer Straße

Art

Technische Hilfe

Alarmierung

Kleine Gruppe

Fahrzeuge



Bericht

Durch einen techn. Defekt strömte aus einem Pkw unkontrolliert Gas aus. Mit Messgeräten wurde der Bereich ermittelt, in welchem sich ein zündfähiges Gas-Luftgemisch ausgebreitet hatte. Auf Grund der Nähe zur Gastankstelle und Gaslager wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt und angrenzende Wohnhäuser evakuiert. 2 Trupps unter schwerem Atemschutz unternahmen Versuche, das Leck zu verschließen bzw. das Gas abzulassen, welche jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führten.

Letztendlich beschloss der Einsatzleiter in Abstimmung mit dem Abschnittsleiter der Gefahrgutkomponente aus Schönheide, den Pkw auf eine freie Fläche zu schleppen. Dort konnte das Gas kontrolliert abströmen. Eine Brandwache sperrte den Bereich ab und stellte den Brandschutz sicher.

Bilder

