



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

Brand Stromverteilerkasten am 07.09.2014 um 22:12 Uhr

Einsatz-Nr.: 74

Ort

Schneeberg OT Neustädtel, Stadtteichweg

Art

Feuer

Alarmierung

DME (kleine Gruppe)

Fahrzeuge



Bericht

Beim Eintreffen wurde ein Kurzschluss durch ein eingedrungenes Kleintier festgestellt, ein Brand konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Stromverteilerkasten wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, anschließend wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben.

Bilder

