



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 21.09.2014 um 08:42 Uhr

Einsatz-Nr.: 77

Ort

Schneeberg, Joseph-Haydn Straße

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME

Fahrzeuge



Bericht

Durch Küchendämpfe wurden mehrere Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Wohnbereich wurde gelüftet, ansonsten bestand für uns kein Handlungsbedarf.

Bilder

