



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

Rauchentwicklung aus Schulgebäude am 10.11.2014 um 11:17 Uhr

Einsatz-Nr.: 87

Ort

Schneeberg, Gymasialstraße, Berufliches Schulzentrum

Art

Feuer

Alarmierung

Funk

Fahrzeuge



Bericht

Im Beruflichen Schulzentrum für Ernährung und Hauswirtschaft kam es im Dachgeschoß vor der Lehrküche zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde eine Person aus dem verrauchten Flur gerettet und der Brand bekämpft. Nach Belüftungsmaßnahmen war der Flur rauchfrei und eine eingeschlossene Klasse konnte ins Freie geführt werden. Die Evakuierungsübung verlief ersten Einschätzungen nach erfolgreich.

Bilder

