



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

eingelaufene Brandmeldeanlage am 23.02.2015 um 08:11 Uhr

Einsatz-Nr.: 009

Ort

Schneeberg, FH für angewandte Kunst, Joseph-Haydn-Straße

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Ein Rauchmelder hatte durch Malerarbeiten ausgelöst. Der Bereich wurde kontrolliert, anschließend konnte die Anlage zurückgesetzt werden.

Bilder

