



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 16.06.2015 um 20:58 Uhr

Einsatz-Nr.: 027

Ort

Schneeberg, Joseph-Haydn-Straße

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Die Brandmeldeanlage hatte durch Küchendämpfe ausgelöst, weshalb für uns keine Maßnahmen nötig waren.

Bilder

