



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 10.04.2016 um 01:40 Uhr

Einsatz-Nr.: 020

Ort

Bad Schlema, R.-Friedrich-Boulevard

Art

Überörtlicher Einsatz

Alarmierung

DME (Einzelruf HLF)

Fahrzeuge



Bericht

Die Brandmeldeanlage des Kurbades löste auf Grund einer defekten Leitung aus, woraufhin wir den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen konnten.

Bilder

