



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 05.10.2016 um 01:16 Uhr

Einsatz-Nr.: 84

Ort

Fachhochschule für Angewandte Kunst, Joseph-Haydn-Str.

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME+Sirene

Fahrzeuge



Bericht

In der Holzwerkstatt hatte ein Melder ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt.

Bilder

