



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

Brandmeldereinlauf Pflegeheim am 15.07.2017 um 10:45 Uhr

Einsatz-Nr.: 040

Ort

Schneeberg, Altenpflegeheim Kursana, Scheunenstraße

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME (EK Wehr) + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Beim Betreiben eines Backofens entstand eine solche Rauchentwicklung, dass die Brandmeldeanlage auslöste. Es bestand allerdings keine Gefahr. Die Räumlichkeiten wurden belüftet und die Anlage zurückgesetzt.

Bilder

