



# Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

**Brandmeldereinlauf Kurmittelhaus am 12.10.2017 um 15:35 Uhr**

Einsatz-Nr.: 072

**Ort**

Bad Schlema, Richard-Friedrich-Straße

**Art**

Überörtlicher Einsatz

**Alarmierung**

DME (Einzelruf HLF)

**Fahrzeuge**



**Bericht**

Im Technikbereich des Kurbads platzte eine Wasserleitung. Der austretende Wasserdampf löste einen Melder aus. Der Bereich wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert- es bestand kein weiterer Handlungsbedarf.

**Bilder**

