



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

eingelaufene Brandmeldeanlage am 05.05.2018 um 10:22 Uhr

Einsatz-Nr.: 045

Ort

Schneeberg, Scheunenstraße

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Die Brandmeldeanlage löste durch Küchendämpfe aus. Nach einer Kontrolle konnte der Einsatz beendet werden.

Bilder

