



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

Eingelaufene Brandmeldeanlage am 28.05.2020 um 15:19 Uhr

Einsatz-Nr.: 044

Ort

Schneeberg, Kirchplatz, St. Wolfgang

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME

Fahrzeuge



Bericht

Während Dreharbeiten des Mitteldeutschen Rundfunks löste aufgrund von eingesetztem Kunstnebel die Brandmeldeanlage in der Kirche aus. Das Kirchenschiff wurde mittels zweier benzinbetriebener Lüfter und einem Elektrolüfter belüftet um ein erneutes Auslösen der Brandmeldeanlage auszuschließen.

Bilder

