



# Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

**Ausgelöste Brandmeldeanlage in Rathaus am 19.09.2020 um 19:23 Uhr**

Einsatz-Nr.: 091

**Ort**

Schneeberg, Markt

**Art**

Meldereinlauf

**Alarmierung**

DME

**Fahrzeuge**



**Bericht**

Die Brandmeldeanlage löste aufgrund von Küchendämpfen aus. Nach Kontrolle des betroffenen Bereichs wurde die Anlage zurückgestellt.