



# Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelÄ¶ste Brandmeldeanlage am 05.02.2022 um 11:51 Uhr

Einsatz-Nr.: 010

## Ort

Schneeberg, Joseph-Haydn-StraÄ¶e

## Art

Meldereinlauf

## Alarmierung

DME (EK Wehr)

## Fahrzeuge



## Bericht

Die Anlage hat durch angebranntes Essen ausgelÄ¶st. Wir beiÄ¶fteten den Bereich und stellten die Anlage zurÄ¶ck.

## Bilder

