



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 07.09.2014 um 01:54 Uhr

Einsatz-Nr.: 73

Ort

Schneeberg OT Neustädtel, Kobaltstraße

Art

Feuer

Alarmierung

DME + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Die auf eine Wachsutzfirma aufgeschaltete Brandmeldeanlage hatte im Hut- und Treibhaus des Fundgrube "Weißer Hirsch" ausgelöst, weshalb die verantwortliche Sicherheitsfirma die Leitstelle informierte. Das gesamte Gebäude wurde kontrolliert, wobei kein Brand festgestellt werden konnte. Anschließend wurde die Anlage zurückgestellt.

Bilder

