



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

Brandmeldereinlauf Kirche St.Wolfgang am 24.04.2015 um 15:07 Uhr

Einsatz-Nr.: 015

Ort

Schneeberg, Kirchplatz

Art

Feuer

Alarmierung

DME (EK Wehr) + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Auslösung eines optischen Rauchmelders in einem Elektroraum, vermutlich durch Bauarbeiten- keine weiteren Maßnahmen. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt.

Bilder

