



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 20.10.2015 um 20:00 Uhr

Einsatz-Nr.: 61

Ort

Bad Schlema, Waldstraße

Art

Überörtlicher Einsatz

Alarmierung

DME (Einzelruf HLF)

Fahrzeuge



Bericht

Die Brandmeldeanlage hatte durch eine Spraydose ausgelöst, für uns bestand demnach kein Handlungsbedarf.

Bilder

