



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

eingelaufene Brandmeldeanlage am 05.02.2016 um 16:09 Uhr

Einsatz-Nr.: 007

Ort

Schneeberg, Joseph-Haydn-Straße

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME (EK Wehr) + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Auslösegrund war angebranntes Essen in einer Teeküche. Der Bereich wurde gelüftet. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte vor Ort.

Bilder

