



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

ausgelöste Brandmeldeanlage am 04.10.2016 um 09:04 Uhr

Einsatz-Nr.: 083

Ort

Schneeberg, Köhlerweg 1

Art

Meldereinlauf

Alarmierung

DME + Sirene

Fahrzeuge



Bericht

Die Brandmeldeanlage löste durch Küchendämpfe aus. Nachdem der Bereich kontrolliert wurde, konnte die Anlage zurückgestellt werden.