



Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

Brandmeldereinlauf Kurhotel am 04.07.2018 um 10:09 Uhr

Einsatz-Nr.: 65

Ort

Bad Schlema, Richard-Friedrich-Straße

Art

Überörtlicher Einsatz

Alarmierung

DME (Einzelruf HLF)

Fahrzeuge



Bericht

Es löste ein Melder im Spa-Bereich des Hotels durch Baumaßnahmen aus. Für uns bestand kein Handlungsbedarf, die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt.

Bilder

