



# Freiwillige Feuerwehr Schneeberg

Einsatzbericht

**Nachkontrolle Brand Wasseraufbereitungsanlage am 10.12.2018 um 13:49 Uhr**

Einsatz-Nr.: 159

## Ort

Schneeberg, Alte Hohe Straße

## Art

Feuer

## Alarmierung

DME (kleine Gruppe)

## Fahrzeuge



## Bericht

Durch Schweißarbeiten gerieten in einem Keller Teile einer Wasseraufbereitungsanlage in Brand. Dieser wurde durch die Arbeiter vor Ort bereits abgelöscht, weshalb von uns lediglich eine Nachkontrolle durchgeführt werden musste. Eine Person musste aufgrund einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden.

## Bilder

